



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1620

DEL 07/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 3 SENSORI O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS PRESSO LA CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO. - C. I. G. [BB8D139CE6]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 3 SENSORI O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS PRESSO LA CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO. - C. I. G. [BB8D139CE6]

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

Con determina n. 1076 del 26/03/2026 è stato disposto, a favore della Ditta SICOR SpA di Pero (MI), l'affidamento del servizio di assistenza tecnica programmata semestrale sui rilevatori gas installati presso la Cell Factory / Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara, con decorrenza 01/04/2026 e per la durata di un anno fino al 31/03/2027, al costo di complessivi € 5.980,00+IVA con esclusione di eventuali parti di ricambio;

Preso atto che in sede di intervento di assistenza tecnica programmata del 20/04/2026 si accertava la necessità di sostituire n. 3 sensori O2, al fine di sanare anomalie riscontrate a carico dell'impianto interessato;

Atteso che tale azione correttiva non rientra nelle attività previste dal contratto di manutenzione ordinaria stipulato con la SICOR SpA giusta determina n. 1076 del 26/03/2026;

Considerata la specificità dell'attività e ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, a favore della medesima Ditta SICOR SpA manuttrice dell'impianto rilevazione gas interessato;

Visto il rapporto di assistenza n. 2004/26 per attività manutentive del 20/04/2026, nel quale si riporta il dettaglio delle attività eseguite e, tra queste, la sostituzione di n. 3 sensore O2 il cui costo, pari ad € 251,00+IVA cad., è escluso dal canone contrattuale;

Visto il consuntivo del 29/04/2026 trasmesso dalla Ditta SICOR Spa, nel quale si riporta, oltre al canone di manutenzione ordinaria per il primo semestre 2026, l'importo dovuto per l'intervento di sostituzione dei sensori in manutenzione straordinaria, per € 251,00+IVA cad. e complessivi € 753,00+IVA;

Ritenuto congruo il prezzo praticato relativamente all'intervento di sostituzione di n. 3 sensori per complessivi € 753,00+IVA;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore

- Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
 - Visto il D.Lgs n. 81/2008;
 - Vista la determina n. 1076 del 26/03/2026;
 - Espletata l’attività istruttoria in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il consuntivo del 29/04/2026 trasmesso dalla Ditta SICOR Spa di Pero (MI) - P.IVA 10258760155-, relativo all’intervento di sostituzione di n. 3 sensori O2 sull’impianto rilevazione gas installato presso la Cell Factory / Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara, quale manutenzione straordinaria, per € 251,00+IVA cad. e complessivi € 753,00+IVA;
- 3) DI DARE ATTO che la documentazione completa relativa alla proroga in argomento, i cui estremi sono citati in premessa è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda USL di Pescara;
- 4) DI REGISTRARE la somma di € 918,66 IVA compresa sulla Voce di Conto n. 0703010101 della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2026;
- 5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” -settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) DI DARE ATTO CHE, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
- 7) DI CONFERIRE al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Stefania Lombardi	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 07/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
